

公共危險物品場所依附表五改善前或已改善之位置、構造、設備照片		
製造(一般處理)場所		
項目	已改善 打勾	照片黏貼
現場全景(可以多張涵蓋)		
圍阻措施或同等以上效能之防止流出措施(室外)		
油水分離裝置(室外)		
採光及照明設備		
通風設備		
排出設備		
防止溢漏或飛散構造		
測溫裝置		
不直接用火加熱之構造		
壓力計及安全裝置		
有效消除靜電裝置		
避雷設備或同等以上防護性能設備		
標示板		

公共危險物品場所依附表五改善前或已改善之位置、構造、設備照片		
室內儲存場所		
項目	已改善 打勾	照片黏貼
現場全景(可以多張涵蓋)		
採光及照明設備		
通風設備		
排出設備		
通風裝置、空調裝置或維持內部溫度在該物品著火溫度以下之裝置		
防火閘門		
架臺		
避雷設備或同等以上防護性能設備		
標示板		



公共危險物品場所依附表五改善前或已改善之位置、構造、設備照片		
室外儲存場所		
項目	已改善 打勾	照片黏貼
現場全景(可以多張涵蓋)		
圍欄		
架臺		
容器堆積高度		
排水溝、分離槽		
標示板		

公共危險物品場所依附表五改善前或已改善之位置、構造、設備照片		
室內儲槽場所(含幫浦室)		
項目	已改善 打勾	照片黏貼
室內儲槽場所		
現場全景(可以多張涵蓋)		
防止六類物品流出之措施 *儲槽專用室位於建築物任一樓層之一部分(一層以上建築物)		
儲槽專用室出入口門檻或同等以上效能之防止流出措施 *一層建築物之儲槽專用室		
採光及照明設備		
通風設備		
排出設備		
防火閘門		
安全裝置或通氣管		
自動顯示儲量裝置		
注入口及儲槽閥(不得洩漏、管閥或盲板)		
注入口及儲槽閥(有效除去靜電之接地裝置)		
儲槽或地上配管應有防蝕功能		
標示版		

幫浦設備		
現場全景(可以多張涵蓋)		
圍阻措施或同等以上效能之防止流出措施		
油水分離裝置 *室外幫浦才須設置		
採光、照明設備		
通風設備		
排出設備		
防火閘門		
幫浦設備定著堅固基礎上		

公共危險物品場所依附表五改善前或已改善之位置、構造、設備照片		
室外儲槽場所		
項目	已改善 打勾	照片黏貼
室外儲槽場所		
現場全景(可以多張涵蓋)		
防液堤		
分隔堤 *儲槽容量超過一萬公秉者		
排水設備		
洩漏檢測設備 *儲槽容量超過一萬公秉者		
警報設備 *儲槽容量超過一萬公秉者		
出入之階梯或坡道 *防液堤高度 1m 以上		
安全裝置或通氣管		
自動顯示液位裝置		
注入口及儲槽閥 (不得洩漏、管閥或盲板)		
注入口及儲槽閥 (有效除去靜電之接地裝置)		
投入口上方防止雨水設備 *儲存固體第三類禁水性物質才須設置		

地上配管應有防蝕功能		
避雷設備或同等以上防護性能設備		
標示板		
侷限洩漏導入設備 *儲存 40 條特定物質者才須設置		
惰性氣體封阻設備 *儲存 40 條特定物質者才須設置		
冷卻或保冷裝置 *儲存 40 條特定物質者才須設置		
幫浦設備		
現場全景(可以多張涵蓋)		
圍阻措施或同等以上效能之防止流出措施		
油水分離裝置 *室外幫浦才須設置		
採光、照明設備 *幫浦室內才須設置		
通風設備 *幫浦室內才須設置		
排出設備 *幫浦室內才須設置		
幫浦設備定著於堅固基礎上		

公共危險物品場所依附表五改善前或已改善之位置、構造、設備照片		
地下儲槽場所		
項目	已改善 打勾	照片黏貼
地下儲槽場所		
現場全景(可以多張涵蓋)		
安全裝置或通氣管		
自動顯示儲量裝置或計量口		
注入口及儲槽閥 (不得洩漏、管閥或盲板)		
注入口及儲槽閥 (有效除去靜電之接地裝置)		
測漏管或同等以上效能之洩露檢測設備		
地上配管應有防蝕功能		
標示板		
幫浦設備		
現場全景(可以多張涵蓋)		
圍阻措施或同等以上效能之防止流出措施		
油水分離裝置 *室外幫浦才須設置		
採光、照明設備 *幫浦室內才須設置		
通風設備		

*幫浦室內才須設置		
排出設備 *幫浦室內才須設置		
幫浦設備定著於堅固基礎上		

可燃性高壓氣體場所依附表五改善前或已改善之位置、構造、設備照片		
製造場所		
項目	已改善 打勾	照片黏貼
現場全景(可以多張涵蓋)		

可燃性高壓氣體場所依附表五改善前或已改善之位置、構造、設備照片		
儲存場所		
項目	已改善 打勾	照片黏貼
現場全景(可以多張涵蓋)		
警戒標示、防爆型緊急照明設備		
氣體漏氣自動警報設備		
防止氣體滯留之有效通風裝置		
通路面積		
避雷設備或同等以上防護性能設備		

可燃性高壓氣體場所依附表五改善前或已改善之位置、構造、設備照片		
處理場所		
項目	已改善 打勾	照片黏貼
現場全景(可以多張涵蓋)		
通風裝置		
嚴禁煙火標示		
防止傾倒之固定措施		
燃氣用軟管及防止脫落裝置		
容器與用火設備距離		
氣體漏氣警報器		
自動緊急遮斷裝置		
柵欄、容器櫃或圍牆		
標示版		