



倉儲業火災風險管理 暨應變能力自評表



自主風險管理評估

☐

是否配有適當且合格之消防設備

☐

存放貨架間距建議有5公尺以上

☐

成品倉庫是否保持整潔，未堆放雜物

☐

吸菸區及用火區是否設置，並嚴格實施

☐

門禁與監視器是否建置完整

☐

是否以熱顯像觀察電器設備發熱狀況

☐

防火區劃有無破壞或打開

☐

員工或廠區人員是否進行防火教育訓練

☐

平時是否有防火管理與消防演練

☐

屋頂太陽能系統是否定期檢查安全

☐

危險物品、易燃物與電池是否分倉分流管理

☐

施工是否有制定施工中消防防護計畫



全部符合



部分符合



未符合



火災應變能力評估



強化災時資訊提供



工廠災時應指派專人協助

協助
下列
事項



人員受困資訊(可能位置、基本資訊等)



各式平面圖(隔間、化學品種類、數量、風管等)



鄰近備用水源(消防栓、專用蓄水池、其他天然)



其他搶救必要資訊(建築結構、製程等)



建立適當重型機具開口契約

業者應依據場所建築材質、面積、高度，建立適當重型機具開口契約，災時及時支援，加速搶救作業，以利業者盡早復原作業降低財物損失



積極配合搶救演練

場所自我檢視整備情況，精進業者災時應變，增進市府熟悉場所特性

統計



全部符合



部分符合



未符合